

# 武汉市计量测试检定(研究)所

## WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

### 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 22DB922023445-001

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 湖南华润电力检修有限公司  
Applicant

计量器具名称 全功能互感器综合测试仪  
Name of Instrument

型号 / 规格 HM6060B  
Type/Specification

出厂编号 2212025  
Serial No.

制造单位 武汉国电华美电气设备有限公司  
Manufacturer

校准依据 参照 JJG313-2010《测量用电流互感器检定规程》  
Calibration Regulation



批准人: 郭炜 郭炜  
Approved by


核验员: 王荣 王荣  
Checked by

校准员: 王斌 王斌  
Calibrated by

校准日期 2022 年 12 月 29 日  
Date of Calibration Year Month Day

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号/汉阳大道119号  
Address  
邮编: 430050  
Post Code  
网址: www.whjl.org.cn  
Website

电话: (027) 84846917, 84825873  
Telephone  
传真: (027) 84843950  
Fax



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 22DB922023445-001  
Certificate No.

● 本次校准所使用的主要计量标准器  
Standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
带升流器双级电流互感器	[2021DW04400009]	2023-01-06
电压互感器	(计)字第2022011365号	2024-06-13



武汉市计量测试检定  
证书骑缝

● 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准  
All data issued by this Certificate are traceable to national standards.


● 校准环境条件  
Environmental condition on the Calibration

温度: 18.2 °C      湿度: 46.8 %RH      其他: /  
Temperature      Humidity      Others

地点: 客户现场(生产车间)  
Place

7035272

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。  
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 22DB922023445-001

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:  
正常。

二、CT变比试验:

额定变比	显示变比
50/5	49.8/5
100/5	100.1/5
200/5	200.4/5
300/5	300.5/5
500/5	500.8/5
1000/5	1001.6/5

三、PT变比试验:

额定变比	显示变比
2000V/100V	2001.8V/100V
3000V/100V	3002.4V/100V
5000V/100V	5006.5V/100V
6000V/100V	6008.8V/100V
10000V/100V	10016.8V/100V

测量不确定度: (CT)  $U_{rel}=0.034\%$   $k=2$

(PT)  $U_{rel}=0.017\%$   $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.

